Sammanställning av dricksvattenkvalitet 2025
-Hammarö kommun

Hammarö kommun kontrollerar dricksvattnets kvalitet med regelbundna provtagningar. Provtagningarna följer krav enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12).

Följande tabell är en sammanställning av de dricksvattenprover som tagits under 2025 hos användare.

I sammanställningen anges Livsmedelsverkets gränsvärden vid aktuell provtagningspunkt, dricksvattnets normala variation och om analyserna av dricksvattnet visat på några betydande avvikelser. Med betydande avvikelse menas att analysresultatet överskrider Livsmedelsverkets gränsvärde. Kommunen har då undersökt orsaken till det avvikande analysresultatet, exempelvis genom att ta omprov.

Parameter	Enhet	Gränsvärde hos användare	Analysresultat (normal variation)	Avvikelse av betydelse	Kommentar
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C	(antal/ml)	Ingen onormal förändring*	<1-7	nej	Bakterier som normalt finns i mark och sjöar
Antal långsamväxande bakterier	(antal/ml)	Ingen onormal förändring*	<10-30	nej	Bakterier som normalt finns i mark och sjöar
Escherichi coli (e. Coli)	(antal/100ml)	Påvisad	<1	nej	Bakterier som indikerar påverkan från avlopp eller naturgödsel
Koliforma bakterier	(antal/100ml)	Påvisad	<1	nej	Bakterier som normalt finns i mark och sjöar, men som också kan komma från avlopp.
Intestinala enterokocker	(antal/100ml)	Påvisad	<1	ja[1]	Kan indikera förorening av gödsel eller avlopp.
Färg	(mg/l Pt)	30	<5-6	nej	Vattnet kan färga tvätt och porslin
Mangan	(µg/l)	50	<20	nej	Kan bilda fällningar i distributionsnätet som när det lossnar kan färga vattnet svart och orsaka skador på textilier
Järn	(µg/l)	200	<50	nej	Vattnet kan färga tvätt och porslin
Aluminium	(µg/l)	200	<30	nej	Kan förekomma naturligt i råvatten och som restprodukt från beredningen i vattenverk
Konduktivitet	(mS/m	250	1-15,2	nej	Höga halter påskyndar korrosionsangrepp
Lukt	(-)	Tydlig	ingen	nej	En indikator på att vattnet är påverkat av något och bör undersökas
Nitrit	(mg/l)	0,5	<0,003		Kan indikera förorening av gödsel eller avlopp
pH	(-)	Under 6,5 eller över 9,5	6,9-8,6	nej	Påskyndar korrosionsangrepp. Halter över 10,5 kan ge skador på ögon och slemhinnor
Turbiditet	(FNU)	1,5	<0,1-0,17	nej	Grumlighet
Bisfenol A**	(µg/l)	2,5	<0,01	nej	Förekommer i många olika typer av produkter såsom plastprodukter, epoxyfärger och epoxylim.
PFAS4**	(ng/l)	4	<0,2-1,6	nej	PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet. På grund av att de flesta PFAS-ämnen är svåra att bryta ner finns de överallt i miljön.

PFAS21**	(ng/l)	100	<0,2-3,9	nej	PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet. På grund av att de flesta PFAS-ämnen är svåra att bryta ner finns de överallt i miljön.
Uran**	(µg/l)	30	<0,01-0,12	nej	Uran finns naturligt i Sveriges berggrund och kan förekomma naturligt i grundvatten.

*Parametern bedöms utifrån den normala förekomsten för dricksvattnet
** Gränsvärde gäller från och med 1:e januari 2026

Notering avvikelse av betydelse

1. Intestinala enterokocker påvisad (1) vid ett provtagningstillfälle. Omprov utfördes där de ej påvisades.